

S C - 8 2 7 7

(ネットワークステーション)

機 能 解 説 書

全 体 概 要 編

第 2.2 版

セイコープレジジョン株式会社

© 1997 - 2008 セイコープレジジョン株式会社

セイコープレジジョン株式会社の文書による許可なく、本書の全部または一部の複製、転載および改変等を行うことはできません。

本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。

## 本書の使い方

- ・本書は、SC - 8277 ネットワークステーションの「機能解説書 全体概要編」です。
- ・本書の読者は、TCP/IPプロトコルとネットワークおよび通信手順等について基本的な知識を必要とします。
- ・SC - 8277 ネットワークステーション関連のマニュアルには、本書の他に「機能解説書各プロトコル編」、「取扱説明書」、「導入/運用の手引」があります。

イーサネット (Ethernet) は、米国ゼロックス社の登録商標です。  
その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

「空白」

- 目 次 -

<b>第1章 概要</b> .....	<b>1</b>
1.1 特徴 .....	1
1.2 位置付け .....	3
1.3 基本機能 .....	5
(1) プロトコル変換機能 .....	5
(2) 通信制御機能 .....	5
(3) 監視機能 .....	5
(4) 切替機能 .....	5
(5) ホットスワップ機能 .....	5
1.4 接続例 .....	6
1.5 機器構成 .....	7
(1) 通信基板 .....	7
(2) M C U 基板 .....	8
(3) キーボード .....	8
(4) V F D .....	8
1.6 諸元 .....	9
1.7 外観図 .....	10
<b>第2章 機能解説</b> .....	<b>11</b>
2.1 L A N側プロトコル .....	11
2.2 接続方式 .....	12
(1) 端末からのコネクション要求 .....	12
(2) H O S Tからのコネクション要求 .....	13
2.3 宛先管理 .....	14
2.4 監視機能 .....	15
2.5 切替機能 .....	16
2.6 ホットスワップ機能 .....	18
2.7 M C U設定項目 .....	18
2.8 スロット設定項目 .....	18
2.9 障害管理 .....	19
2.10 履歴管理 .....	19
2.11 保守支援 .....	19
(1) メンテナンスユーティリティ .....	19
(2) リモートメンテナンス .....	19
(3) 不揮発性メモリ .....	19
2.12 セットアップ機構 .....	19
<b>APPENDIX-A (規約)</b> .....	<b>21</b>

「空白」

## 第1章 概要

本章は、SC - 8277 ネットワークステーション（以降 maxUSTと呼称することがあります）の概要を記述しています。

### 1.1 特徴

SC - 8277には以下の特徴があります。

#### (1) 最大48ポートのサポート

通信基板（LXU/LVU/LTU：各4ポート）を12枚装着することにより、WAN側最大48ポートの構成が可能です。

多ポートを集約し、ラックマウント時で弊社製SC - 8255と比較して最大53%スペース効率が向上します。

#### (2) フェイルセーフ機能

監視切替制御基板（MCU）による自動切替機能により、フォールバック・スイッチと連動して通信基板故障時に予備基板と自動的に切り替えます。

また、電源部は各通信基板に搭載しているため、電源故障時の影響を最少化できます。

#### (3) ホットスワップ機能

システム稼働中に通信基板の増設、交換が可能です。

#### (4) INS直収機能

I.430/V.110インターフェイスをサポートします。

ISDNや高速デジタル回線に、外付けのTAなしで直結できます。

TAやそれと接続するケーブルが不要なので、導入コストやラックスペースが削減できます。

また、TAの詳細な設定が不要なため導入作業が軽減され、UST内部でTAの監視を行うので、より信頼性の高いシステムが構築できます。

#### (5) 100BASE-TXのサポート

10BASE-Tに加え、内蔵スイッチングHUBにより100BASE-TXをサポートします。

#### (6) 表示装置の変更

表示装置が従来の「LCD」から「VFD」に変更になりました。

それに伴い、輝度調整用のキーボードオペレーションを追加しました。

イニシャル時は設定されている輝度でVFD表示を行います。

輝度が設定されていない場合には、50%輝度（デフォルト）で表示を行います。

#### (7) 外部HUBとのリンク状態監視

USTが接続する外部HUBとのリンク状態を、1秒間隔で監視します。

リンク状態がアップ ダウン、またはダウン アップに変化したら、ログを出力します。


また、リンク状態がダウンからアップ状態に変化した場合、各通信基板およびMCU基板から、Gratuitous ARP（PowerON ARP と同一のARP）を送信します。

- ( 8 ) S N M P エージェント機能  
SNMP v1 に準拠したエージェント機能が使用できます。  
但し、SNMP マネージャからの管理情報取得要求のみをサポートし、管理情報変更要求、  
トラップ通知はサポートしていません。  
SNMP マネージャは、最大 3 件まで登録できます。
- ( 9 ) S N T P クライアント機能  
タイムサーバに対して、設定した日付に 1 日 1 回時刻要求を行い、内蔵時計の時刻を修正する  
ことができます。時刻要求日は、1 ヶ月あたり最大 5 日まで設定できます。  
通信基板における時刻修正精度は、± 1 秒です。
- ( 1 0 ) セキュリティ機能  
セキュリティ機能として、以下の 3 つの機能を追加しました。
- キーボード・ロック機能
  - LAN 経由メンテナンスコマンド・ロック機能
  - IP アドレス非表示機能

## 1.2 位置付け

maxUSTは、TCP/IPプロトコルを持たない装置を、TCP/IPネットワークに接続するネットワークサーバです。

図 1.1 システム構成




\*1 ISDNとの接続は、I.430/V.110用基板の場合、TAは不要です。  
但し、外付けのDSUは必要です。

\*2 高速デジタル回線との接続は、I.430/V.110用基板の場合、TAは不要です。  
但し、外付けのDSUは必要です。

\*3 IXSAM : UST制御用のミドルウェア。UNIX用。  
WINSAM : UST制御用のミドルウェア。Windows用。  
ASTAM : UST制御用のミドルウェア。AS400用。  
ROS<sup>3</sup> : 全銀/JCA用の集配信パッケージ。  
D-BOX EX : 全銀/JCA用の統合集配信パッケージ。

図 1.2 位置付け



STNAとは、弊社独自のネットワークサーバ制御用のプロトコルです。


### 1.3 基本機能

#### (1) プロトコル変換機能

maxUSTは、BSC系手順、LAPB、X.25、無手順等を持つ端末システムと、TCP/IPネットワーク上のホストとの中継を行います。

これにより、BSC等のデータリンク層の手順を意識することなく、ホスト側のアプリケーションを作成することができます。

図 1.3 プロトコル構成



#### (2) 通信制御機能

プロトコルの詳細に関しては、「機能解説書 各プロトコル編」を参照して下さい。

#### (3) 監視機能

監視切替制御用の専用基板（以降、MCU基板）により、各通信基板の状態が監視できます。各基板の稼働状況をホストに通知することができます。また、ファン状態の監視を行います。

#### (4) 切替機能


MCU基板により、故障基板を自動的に予備の基板に切り替えることができます。また、前面のキーボードから手動での切替も可能です。

#### (5) ホットスワップ機能

稼働中に基板の交換、増設が可能です。

## 1.4 接続例

図 1.4 接続例




maxUSTは、外部通信インターフェイスを最大48ポート持ち、「端末と電話網での接続」、または「外部機器と専用線での接続」が可能です。

端末と電話網の接続手順は、BSC系（全銀、JCA、BSC）、無手順等が使用できます。

## 1.5 機器構成

図 1.5 maxUST構成



### (1) 通信基板

WAN側のインターフェイスの種類により、LVU(V.24/V.28)、LXU(X.21)とLTU(I.430/V.110)の3種類の基板があります。1~12枚装着することができます。各基板毎にIPアドレスを設定します。

LVU、LXU基板1枚当たり4ポートをサポートします。LTU基板は、4ポート(2I)をサポートします。

CPU、メモリ(ROM/RAM)、シリアル通信I/F、VFDがあります。

( 2 ) M C U 基板

監視、切替制御用の基板です。内部 HUB もこの基板上にあります。  
S C - 8 2 7 7 1 台につき 1 枚、必ず装着します。

C P U、メモリ ( R O M / R A M )、E t h e r n e t ( 1 0 B A S E - T、1 0 0 B A S E - T X ) I / F、メンテナン  
ス P C 用コネクタ、フォールバック・スイッチ用ポート、電子警報装置用ポート、V F  
D、電源部があります。

注) 100BASE-TX ボードは、10M/100M/全二重/半二重兼用のオートネゴシエーション機能対応  
です。

( 3 ) キーボード

手動での基板の切替や各種メンテナンス用のオペレーションのための簡易キーボードです。

( 4 ) V F D

M C U 基板と通信基板の状態を表示します。  
また、キーボードのオペレーションの結果を表示します。

## 1.6 諸元

定 格 電 圧	A C 1 0 0 V ± 1 0 %、5 0 / 6 0 H z
定 格 電 流	最 大 1 . 7 A
発 熱 量	最 大 約 4 1 4 k J / h
温 度 条 件	0 ~ 4 0
湿 度 条 件	2 0 ~ 8 0 % R H (た だ し 結 露 し な い こ と)
設 置 形 態	ラ ッ ク マ ウ ン ト 型、デ ス ク ト ッ プ も 可
外 形 寸 法	幅 4 2 9 m m × 奥 行 き 2 9 9 . 2 m m × 高 さ 3 5 2 m m (ゴ ム 足 含 む、ラ ッ ク 取 付 L 金 具 と 突 起 部 を 除 く)
重 量	最 大 2 5 k g (電 源 コ ー ド 含 む)
V C C I	V C C I - A 適 合
安 全 規 格	弊 社 安 全 規 格 準 拠
電 池	寿 命 全 期 間 電 源 O F F で 約 3 . 5 年 1 日 8 時 間 電 源 O N で 約 5 年

## 1.7 外觀圖

圖 1.6 前方圖





圖 1.7 後方圖



## 第2章 機能解説

本章は、maxUSTの各機能についての解説を記述しています。

### 2.1 LAN側プロトコル

本機のLAN側は以下のようなプロトコルを実装しています。

また、MCU基板および各通信基板毎にTCP/IPプロトコルを実装しています。


OSI7層モデル

7	上 位		
6			
5			
4	トランスポート		T C P
3	ネットワーク		I P
2	データリンク		E t h e r n e t
1	物 理		

## 2.2 接続方式

HOST - maxUST間の接続確立は以下の手順で行います。


### (1) 端末からの接続要求



#### 【端末からの接続要求】

1. maxUSTは、端末からのHOST向けデータを受信した際にHOSTとのTCP接続を確立します。  
接続要求時のHOST側TCPポート番号は、999固定です。
2. 接続確立後は、確立した接続を用いてHOST - 端末間のデータ転送を行います。

(2) HOSTからの接続要求



【HOSTからの接続要求】


1. HOSTからの接続要求に対して接続を確立します。  
接続要求時のHOST側TCPポート番号は任意ですが、maxUST側TCPポート番号は、999固定です。
2. 接続確立後は、確立した接続を用いてHOST - 端末間のデータ転送を行います。

## 2.3 宛先管理

各通信ポートに接続される端末の宛先ホストは、メンテナンスユーティリティのセットアップ機能を使用して、本機内部の宛先管理テーブルに該当ホストのIPアドレスを登録することにより、決定します。

下図の例では、SLOT1 CH1 入出力データの宛先として「WindowsPC」のIPアドレスを、SLOT1 CH2 入出力データの宛先として「WindowsPC」のIPアドレスをメンテナンスユーティリティで指定します。

図 2.1 宛先管理例



## 2.4 監視機能

### [ 各通信基板の監視 ]


M C U基板から各通信基板の稼働状況の監視を行います。

監視は、内部シリアルバス経由とE t h e r n e t 経由の両方で行います。

監視結果は、前面の表示パネルに表示します。監視結果をホストに通知することもできます。

監視により、異常状態を検出した場合は、電子警報機（別売）を起動する機能があります。

図 2.2 通信基板の監視例



### [ ファンの監視 ]

M C U基板がファンの稼働状態を監視します。ファン停止を検出すると表示パネルに表示します。

## 2.5 切替機能

通信基板に異常が発生した場合、外付けのフォールバック・スイッチ（別売）と連動して、予めスロットに装着、設定してある予備基板への切替を自動的に行うことが可能です。

### [ 切替方式と構成 ]

切替は通信基板単位で行います。

切替の方式は、

- ・ M C U が通信基板の異常を検出し、自動的に切り替える。
- ・ ホストからの指令により、切り替える。
- ・ 前面部の簡易キーボードより手動で切り替える。

が選択可能です。

本番対予備の構成は N 枚 : 1 枚で、最大本番基板 11 枚に対して予備基板 1 枚の構成が可能です。復旧後の切戻（本番基板に異常が発生し、切替が行われた後、異常状態を取り除いた状態での予備基板から本番基板への切替）は、原則として手動で行います。

### [ I P アドレス、通信パラメータの引継ぎ ]

切替時に I P アドレスの引継ぎを行うので、アプリケーションで通信基板が切り替わったことを意識する必要はありません。

同様に通信パラメータも引継ぎを行うので、設定の異なる通信基板の予備基板を共通にできます。


これにより、予備基板の節減ができます。

但し、L A P B と B S C 系等通信基板内部のファームウェアが異なる場合は予備基板の共通化はできません。

### [ グループ化機能 ]

max U S T 内の通信基板をグループ化することにより、自動切替を行う基板と行わない基板のグループ化が可能です。1 グループに対し予備基板は 1 枚のみ設定できます。


図 2.3 max U S T 設定例



[ 自動切替時動作例 ]

ホストからの指令による自動切替の例です。

図 2 . 4 自動切替時動作例



\* ハード的にリセット状態のままとし、動作しない状態にします。

## 2.6 ホットスワップ機能

SC-8277は、電源投入状態で以下の操作ができます。従って、操作対象以外の通信基板のオンライン動作に影響を与えずにメンテナンスが可能です。

故障基板の交換  
基板の増設、削減  
基板の設定変更

但し、  
、  
に関してはMCU初期化を行うため、その間1～2分間程度監視機能が停止します。

## 2.7 MCU設定項目

MCUに関する設定は以下の項目があります。

### (1) ネットワーク関連

自局IPアドレス  
宛先IPアドレス

### (2) 監視機能に関する設定

状態通知モード： 状態変化（電源投入を含む）で状態通知をホストに入力するかどうかを設定します。

監視間隔： 監視終了後次の通信基板の監視開始までの時間を設定します。

監視パターン： 内部シリアルバス経由の監視とイーサ経由の監視の割合を設定します。

## 2.8 スロット設定項目

通信基板毎の監視・切替に関する設定を行います。

自局IPアドレス： 基板のIPアドレスを設定します。  
基板ID： 基板種別を示すIDを設定します。  
基板属性： 本番基板、予備基板の種別を設定します。  
グループNO.： 基板のグループのNO.を設定します。本番基板で同一 group に予備基板がある場合は、切替の対象となります。  
自動切替： maxUSTで自律的に切り替えるか否かを設定をします。  
自動リスタート： 予備基板がない場合、本番基板の異常時に自動リスタートをするか否かを設定します。  
FBスイッチの有無： フォールバック・スイッチを使用するか否かを設定します。  
FBスイッチ UNIT アドレス / 開始スロット：  
フォールバック・スイッチのUNITアドレスと開始スロットを設定します。  
FBチャンネル数： フォールバック・スイッチで切り替えるチャンネルの数を設定します。

## 2.9 障害管理

メンテナンスユーティリティの「メンテナンス メニュー」で「メンテナンス情報」を選択してU S T からデータを読み込むと、本機内部に記録されているエラー情報、および通信トレース情報を確認することができます。また、その情報をファイルに保存することができます。

また、前面の簡易キーボードと表示パネルを使用して、エラー情報、および通信トレース情報を確認することができます。

## 2.10 履歴管理

メンテナンスユーティリティの「メンテナンス メニュー」で「メンテナンス情報」を選択してU S T からデータを読み込むと、本機の立上げの履歴をタイムスタンプ（日時）と併せて確認することができます。

また、その情報をファイルに保存することができます。

## 2.11 保守支援

### (1) メンテナンスユーティリティ

「メンテナンス メニュー」で「ループバック起動」を選択すると、宛先機器との接続を確認することができます。

また、「プログラム書き込み」を選択すると、使用するプログラムを容易にアップデートすることができます。

### (2) リモートメンテナンス

・ネットワーク監視装置（セイコープレジジョン製品）により、遠隔地からメンテナンスを行うことができます。

### (3) 不揮発性メモリ

・S R A Mエリアはすべてバッテリーバックアップされています。

・プログラムエリアはすべてフラッシュメモリになっており、容易にアップデートが可能です。

## 2.12 セットアップ機構

本機は、本体前面右下のメンテナンスコネクタ（Dサブ9ピン）にWindowsPCを接続し、「メンテナンスユーティリティ」を起動して「セットアップメニュー」で各種設定を行うことにより、セットアップが容易にできます。

また、その情報をファイルに保存したり、セットアップ後本機から直接読み込んで、確認することもできます。

「空白」

Appendix-A (規約)

RFC番号	Title
791	Internet Protocol
792	Internet Control Message Protocol
793	Transmission Control Protocol
826	Ethernet Address Resolution Protocol

ITU-T勧告	内容
V.24	DTE - DCE I/F間の相互接続回路の規定
V.28	DTE - DCE I/F間の電気的特性の規定
V.25bis	自動起呼/自動応答手順についての規定
V.110	Vシリーズインターフェイスを有する端末装置(DTE)のISDNへの収容
I.430	ISDNユーザ・網インターフェイス 基本インターフェイスレイヤ1仕様
X.21	公衆データ網における同期式動作向けデータ端末装置とデータ回線終端装置間のインターフェイス
X.25	公衆データ網に専用線で接続されたパケットモードで動作するデータ端末装置とデータ終端装置間のインターフェイス

「空白」

## ご意見・ご要望記入用紙

本書の内容・構成等、または製品について、ご意見、ご要望、お気づきの点がございましたら、下記にご記入のうえ、FAXもしくは弊社営業担当にお渡してください。  
なお、お寄せいただいたご意見等は、弊社にて随時利用させていただきますので、ご了承ください。

S J 066620301-2  
S C - 8 2 7 7  
機 能 解 説 書  
全 体 概 要 編

平成 年 月 日

ご芳名

貴社名 / ご所属

ご住所 〒

電話

送付先

〒275 8558

千葉県習志野市茜浜1-1-1

セイコープレジジョン株式会社

FAX 047-470-7077

[ ご意見・ご要望 ]

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---

\*\*\* ご協力ありがとうございました。 \*\*\*

「空白」

「空白」

**SC - 8277**  
**ネットワークステーション**  
**機能解説書**  
**全体概要編**

発行年月日      2008年 8月  
版      数      第2.2版  
文書コード      SJ066620301-2

---

発行              セイコープレジジョン株式会社  
〒275-8558      千葉県習志野市茜浜1-1-1  
TEL (047)470-7050      FAX (047)470-7077